

监测点位	监测时间	监测项目	监测结果	标准限值	单位	是否达标	排放去向
污水总排口	2023年12月	pH值	7.4	6.5-9	无量纲	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	化学需氧量	75	500	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	悬浮物	37	400	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	总氮	7.94	70	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	氨氮	3.49	45	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	总磷	0.06	8	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	氟化物	3.80	10	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	铜	0.0115	1	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	动植物油类	<0.06	50	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	阴离子表面活性剂	0.098	15	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	石油类	<0.06	10	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	总有机碳	20.2	150	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	溶解性总固体	681	1600	mg/L	是	排入污水处理厂
污水总排口	2023年12月	五日生化需氧量	19.4	300	mg/L	是	排入污水处理厂